

LA MANCOMUNITAT D'AIGÜES DE LES GARRIGUES COMUNICA:

Sr:

En compliment de l'article 27 del RD 140/2003 sobre incompliments i mesures correctores i preventives, adjuntem la notificació de l'incompliment del paràmetre Metolaclor la zona d'abastament de la Mancomunitat de les Garrigues.

La notificació correspon a l'incompliment detectat a la sortida de la ETAP de la Mancomunitat d'aigües de les Garrigues, l'entrada dipòsit de l'Albí i Cervià de les Garrigues en realitzar un anàlisi de seguiment.

Els resultats de les analítiques foren:

- Anàlisis de seguiment realitzats amb data 05/05/2022 a la sortida de la ETAP de la Mancomunitat d'aigües de les Garrigues, l'entrada dipòsit de l'Albí i Cervià de les Garrigues: Metolaclor valor superior al límit establert per RD140/2003, a l'espera de rebre els resultats definitius.

Accions
<p><u>Mesures correctores i preventives previstes /Pla de seguiment analític</u></p> <p>Tal i com s'ha comentat anteriorment com a mesura correctora s'ha optat per una dosificació addicional de carbó actiu en pols a la càmera de mescla donat que el tractament amb carbó granular, resulta insuficient per eliminar tals concentracions de plaguicides. A principis de la setmana vinent recollirem una nova mostra per determinar el metolaclor.</p> <p>Amb tot però es continuarà realitzant els controls periòdics que es fan d'aquest paràmetre i que estan inclosos dins el pla de mostreig previst per aquest any 2022.</p>

Data

05/05/2022

Els assaigs marcats (*) no estan inclosos a l'abast d'acreditació d'ENAC

DADES GENERALS:

22-05827

DADES SOL-LICITANT: **SGAB MANCOMUNITAT DE LES GARRIGUES**
 Av. Generalitat, 1
 25230 Mollerussa

MOSTRA PRESA PER: Laboratori d'EMATSA CODI MOSTRA / INFORME: 144598
 PROCEDIMENT DE PRESA: PG01C10 (acreditat) DATA DE PRESA DE MOSTRA: 05/05/2022 11:30

TIPUS DE MOSTRA: **Aigua de consum - Xarxa RD140/03**
 IDENTIFICACIÓ: Sortida ETAP Mancomunitat de les Garrigues

ZONA ABASTAMENT: MANCOMUNITAT GARRIGUES - JUNCOSA DATA RECEPCIÓ MOSTRA: 05/05/2022
 LOCALITAT: SARROCA DE LLEIDA DATA INICI ANÀLISI: 05/05/2022
 MUNICIPI: SARROCA DE LLEIDA DATA VALIDACIÓ ANÀLISI: 07/05/2022
 VERSIÓ D'INFORME: 1

PARÀMETRES	TÈCNICA/PROCEDIMENT	V.P. RD140/2003	INCERTESA EN EL V.P.	RESULTAT	UNITATS
QUÍMICS					
Metolaclor	SBSE-GC-MS / PNA226	<= 0,10	30%	0,14	µg/L
Terbutilazina	SBSE-GC-MS / PNA226	<= 0,10	30%	0,092	µg/L

OBSERVACIONS:

Els resultats ombrejats estan fora d'especificacions segons normativa vigent.

Tarragona, 07/05/2022



Dolores Martinez Peral
CAP DE SERVEI



Ginés Sánchez Pérez
RESPONSABLE UNITAT
TECNICA DE LABORATORI

Els assajos marcats (*) no estan inclosos a l'abast d'acreditació d'ENAC

PARÀMETRES	TÈCNICA/PROCEDIMENT	V.P. RD140/2003	INCERTESA EN EL V.P.	RESULTAT	UNITATS
------------	---------------------	--------------------	-------------------------	----------	---------

Tota versió del present informe substitueix i anul·la la versió anterior, excepte la versió 1 que és l'original.

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

Si el laboratori no ha realitzat la presa de mostra, els resultats d'aquesta es refereixen a la mostra tal i com es va rebre

El Laboratori no es fa responsable del procediment de presa, tipus i condicions de conservació de la mostra, dels envasos emprats (excepte quan els subministri el propi Laboratori) ni de la informació aportada pel client en l'informe i que està marcada amb el símbol #

Els paràmetres acreditats de les mostres preses per EMATSA estan coberts per la presa de mostra acreditada.

La incertesa de la mesura dels procediments d'anàlisi quantitius i acreditats es troba a disposició del client.

El Laboratori d'EMATSA està habilitat per l'OAEC, en l'àmbit sectorial d'aigües, com a Laboratori amb el codi 048-LA-AIG-R i 048-LA-RES-R